

Cellatica, 26 gennaio 2023

**OGGETTO: DICHIARAZIONE PER DETRAZIONE FISCALE  
UNITA' IN POMPA DI CALORE ARIA / ACQUA**

La società **Olimpia Splendid S.p.A.** con sede in Cellatica (BS) – Via Industriale 1/3

**DICHIARA**

che le unità in pompa di calore riportate nella tabella sottostante soddisfano i requisiti tecnici richiesti:

- dall'allegato F del decreto 06 agosto 2020 ("Decreto requisiti tecnici") riportante i requisiti minimi di efficienza energetica per avere accesso alla detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (cd. "Ecobonus" e "Superbonus").
- dalla tabella 1 dell'allegato IV del D. Lgs. 199/2021 per l'accesso delle pompe di calore elettriche agli incentivi pubblici.

Tutte le prestazioni riportate sono rilevate in conformità alla Norma UNI EN 14511

Limiti normativa per pompe di calore aria/acqua (Pt ≤ 35 kW)	COP		EER	
	on/off	≥ 4,10	on/off	≥ 3,80
	inverter	≥ 3,90	inverter	≥ 3,61

POMPE DI CALORE ARIA - ACQUA (Pt ≤ 35 kW)					
MODELLO	CODICE U.E.	CODICE U.I.	COP	EER	INVERTER
Sherpa AQUADUE S2 E 4	02001	02042	5,15	5,60	sì
Sherpa AQUADUE S2 E 6	02002	02042	4,85	4,88	sì
Sherpa AQUADUE S2 E 8	02003	02042	4,85	4,67	sì
Sherpa AQUADUE S2 E 10	02004	02042	4,65	4,25	sì
Sherpa AQUADUE S2 12	02005	02043	4,42	4,45	sì
Sherpa AQUADUE S2 14	02006	02043	4,13	4,02	sì
Sherpa AQUADUE S2 16	02007	02043	4,06	3,87	sì
Sherpa AQUADUE S2 12T	02008	02043	4,53	4,59	sì
Sherpa AQUADUE S2 14T	02009	02043	4,31	4,21	sì
Sherpa AQUADUE S2 16T	02010	02043	4,19	3,90	sì

**OLIMPIA  
SPLENDID SpA**  
Un Amministratore  
*Antonio Vella*

Sherpa AQUADUE Tower S2 E 4	02001	02044	5,15	5,60	sì
Sherpa AQUADUE Tower S2 E 6	02002	02044	4,85	4,88	sì
Sherpa AQUADUE Tower S2 E 8	02003	02044	4,85	4,67	sì
Sherpa AQUADUE Tower S2 E 10	02004	02044	4,65	4,25	sì
Sherpa AQUADUE Tower S2 12	02005	02045	4,42	4,45	sì
Sherpa AQUADUE Tower S2 14	02006	02045	4,13	4,02	sì
Sherpa AQUADUE Tower S2 16	02007	02045	4,06	3,87	sì
Sherpa AQUADUE Tower S2 12T	02008	02045	4,53	4,59	sì
Sherpa AQUADUE Tower S2 14T	02009	02045	4,31	4,21	sì
Sherpa AQUADUE Tower S2 16T	02010	02045	4,19	3,90	sì
Sherpa S2 E 4	02001	02040	5,15	5,60	sì
Sherpa S2 E 6	02002	02040	4,85	4,88	sì
Sherpa S2 E 8	02003	02040	4,85	4,67	sì
Sherpa S2 E 10	02004	02040	4,65	4,25	sì
Sherpa S2 12	02005	02041	4,42	4,45	sì
Sherpa S2 14	02006	02041	4,13	4,02	sì
Sherpa S2 16	02007	02041	4,06	3,87	sì
Sherpa S2 12T	02008	02041	4,53	4,59	sì
Sherpa S2 14T	02009	02041	4,31	4,21	sì
Sherpa S2 16T	02010	02041	4,19	3,90	sì
Sherpa Tower S2 E 4	02001	02046	5,15	5,60	sì
Sherpa Tower S2 E 6	02002	02046	4,85	4,88	sì
Sherpa Tower S2 E 8	02003	02046	4,85	4,67	sì
Sherpa Tower S2 E 10	02004	02046	4,65	4,25	sì
Sherpa Tower S2 12	02005	02047	4,42	4,45	sì
Sherpa Tower S2 14	02006	02047	4,13	4,02	sì
Sherpa Tower S2 16	02007	02047	4,06	3,87	sì
Sherpa Tower S2 12T	02008	02047	4,53	4,59	sì
Sherpa Tower S2 14T	02009	02047	4,31	4,21	sì
Sherpa Tower S2 16T	02010	02047	4,19	3,90	sì
Sherpa AQUADUE S3 E 4	02284	02296	5,15	5,55	sì
Sherpa AQUADUE S3 E 6	02285	02296	5,00	4,90	sì
Sherpa AQUADUE S3 E 8	02286	02296	5,20	5,05	sì
Sherpa AQUADUE S3 E 10	02287	02296	5,00	4,80	sì
Sherpa AQUADUE S3 E 12	02288	02297	4,95	4,00	sì
Sherpa AQUADUE S3 E 14	02289	02297	4,70	3,70	sì
Sherpa AQUADUE S3 E 16	02290	02297	4,50	3,61	sì
Sherpa AQUADUE S3 E 12T	02291	02297	4,95	4,00	sì
Sherpa AQUADUE S3 E 14T	02292	02297	4,70	3,70	sì
Sherpa AQUADUE S3 E 16T	02293	02297	4,50	3,61	sì




**OLIMPIA  
SPLENDID SpA**  
Un Amministratore

Sherpa AQUADUE Tower S3 E 4	02284	02298	5,15	5,55	sì
Sherpa AQUADUE Tower S3 E 6	02285	02298	5,00	4,90	sì
Sherpa AQUADUE Tower S3 E 8	02286	02298	5,20	5,05	sì
Sherpa AQUADUE Tower S3 E 10	02287	02298	5,00	4,80	sì
Sherpa AQUADUE Tower S3 E 12	02288	02299	4,95	4,00	sì
Sherpa AQUADUE Tower S3 E 14	02289	02299	4,70	3,70	sì
Sherpa AQUADUE Tower S3 E 16	02290	02299	4,50	3,61	sì
Sherpa AQUADUE Tower S3 E 12T	02291	02299	4,95	4,00	sì
Sherpa AQUADUE Tower S3 E 14T	02292	02299	4,70	3,70	sì
Sherpa AQUADUE Tower S3 E 16T	02293	02299	4,50	3,61	sì
Sherpa S3 E 4	02284	02294	5,15	5,55	sì
Sherpa S3 E 6	02285	02294	5,00	4,90	sì
Sherpa S3 E 8	02286	02294	5,20	5,05	sì
Sherpa S3 E 10	02287	02294	5,00	4,80	sì
Sherpa S3 E 12	02288	02295	4,95	4,00	sì
Sherpa S3 E 14	02289	02295	4,70	3,70	sì
Sherpa S3 E 16	02290	02295	4,50	3,61	sì
Sherpa S3 E 12T	02291	02295	4,95	4,00	sì
Sherpa S3 E 14T	02292	02295	4,70	3,70	sì
Sherpa S3 E 16T	02293	02295	4,50	3,61	sì
Sherpa Tower S3 E 4	02284	02300	5,15	5,55	sì
Sherpa Tower S3 E 6	02285	02300	5,00	4,90	sì
Sherpa Tower S3 E 8	02286	02300	5,20	5,05	sì
Sherpa Tower S3 E 10	02287	02300	5,00	4,80	sì
Sherpa Tower S3 E 12	02288	02301	4,95	4,00	sì
Sherpa Tower S3 E 14	02289	02301	4,70	3,70	sì
Sherpa Tower S3 E 16	02290	02301	4,50	3,61	sì
Sherpa Tower S3 E 12T	02291	02301	4,95	4,00	sì
Sherpa Tower S3 E 14T	02292	02301	4,70	3,70	sì
Sherpa Tower S3 E 16T	02293	02301	4,50	3,61	sì
Sherpa Cold 10	02269	02276	4,27	4,26	sì
Sherpa Cold 12	02271	02276	4,24	4,08	sì
Sherpa Cold 15	02273	02277	4,68	4,45	sì
Sherpa Cold 10T	02270	02276	4,27	4,26	sì
Sherpa Cold 12T	02272	02276	4,24	4,08	sì
Sherpa Cold 15T	02274	02277	4,68	4,45	sì
Sherpa Cold 18T	02275	02278	4,34	4,11	sì

  
**OLIMPIA  
SPLENDID SpA**  
Un Amministratore

Sherpa Monobloc S2E 6	02303	/	5,30	5,10	sì
Sherpa Monobloc S2E 8	02304		5,05	4,85	sì
Sherpa Monobloc S2E 10	02305		4,70	4,30	sì
Sherpa Monobloc S2E 12	02306		4,90	4,60	sì
Sherpa Monobloc S2E 14	02307		4,70	4,40	sì
Sherpa Monobloc S2E 16	02308		4,50	4,20	sì
Sherpa Monobloc S2E 12T	02309		4,90	4,60	sì
Sherpa Monobloc S2E 14T	02310		4,70	4,40	sì
Sherpa Monobloc S2E 16T	02311		4,50	4,20	sì

REV3 - 24/01/2023



**OLIMPIA  
SPLENDID SpA**  
Un Amministratore

Cellatica, 26 gennaio 2023

**OGGETTO: DICHIARAZIONE PER DETRAZIONE FISCALE  
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE ARIA / ACQUA**

La società **Olimpia Splendid Spa** con sede in Cellatica (BS) - Via Industriale 1/3,

**DICHIARA**


che gli scaldacqua a pompa di calore riportati nella tabella sottostante soddisfano i requisiti tecnici richiesti dal decreto 06 agosto 2020 ("Decreto requisiti tecnici") riportante i requisiti minimi di efficienza energetica per avere accesso alla detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (cd. "Ecobonus" e "Superbonus").

Le prestazioni sono rilevate in conformità alla Norma UNI EN 16147

Limiti normativa per scaldacqua a pompa di calore aria/acqua	COP
	>2,6

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA	
MODELLO	CODICE
Sherpa SHW S2 200	02385
Sherpa SHW S2 260S	02386

REV02 - 24/01/2023



**OLIMPIA  
SPLENDID SpA**  
Un Amministratore