

CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ASSEVERAZIONE PER POMPE DI CALORE AI FINI DELLE DETRAZIONI FISCALI (Superbonus, Ecobonus, Bonus Casa)

La società Hisense Italia srl dichiara che le pompe di calore di seguito elencate soddisfano i requisiti minimi fissati dalla tabella 1 dell'allegato IV del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per accedere alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

Le pompe di calore elencate rientrano nei parametri riportati nel suddetto allegato, ovvero nei valori minimi di coefficiente di prestazione (COP) e indice di efficienza energetica (EER) ridotti del 5% come previsto per le unità con sistema inverter.

Tutti i valori di COP ed EER sono misurati in conformità alla UNI EN 14511.

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 26/06/2024

Rappresentante legale: Gianluca Di Pietro

Firma



Hisense Italia S.r.l.

Via Montefeltro 6/A – 20156 Milano - C.F. e P.IVA 08407700965

Tel. +39 02.33431440 Fax +39.02.33490672

www.hisenseitalia.it

Hisense

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA					
Valori minimi di COP ed EER				COP	EER
				3,71	3,23
Tipologia	Serie	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER
Monosplit	Fresh Master	QF25XW00W	QF25XW00G	4,44	4,86
Monosplit	Fresh Master	QF35XW00W	QF35XW00G	4,04	4,32
Monosplit	Energy Pro Plus	QE25XV2XW	QE25XV2AG	4,44	4,86
Monosplit	Energy Pro Plus	QE35XV2XW	QE35XV2AG	4,29	4,43
Monosplit	Energy Pro X	QE25XV2XW	QH25XV3AG	4,44	4,86
Monosplit	Energy Pro X	QE35XV2XW	QH35XV3AG	4,29	4,43
Monosplit	New Energy	KC25MR00W/01W AS25MR01W	KC25MR00G/01G	4,17	4,41
Monosplit	New Energy	KC35MR00W/01W AS35XR01W	KC35XR00G/01G	3,90	3,93
Monosplit	New Energy	KC50BS00W/01W AS50BS01W	KC50BS00G/01G	3,91	3,86
Monosplit	New Energy	AS70KT01W	KC70KT01G	3,80	3,50
Monosplit	Energy Ultra	AS25MR01W	KE25MR01G	4,17	4,41
Monosplit	Energy Ultra	AS35XR01W	KE35XR01G	3,90	3,93
Monosplit	Energy Ultra	AS50BS01W	KE50BS01G	3,91	3,86
Monosplit	Energy Ultra	AS70KT01W	KE70KT01G	3,80	3,50
Monosplit	Ecosense	AS25MR01W	KF25MR01G	4,17	4,41
Monosplit	Ecosense	AS35XR01W	KF35XR01G	3,90	3,93
Monosplit	Ecosense	AS50BS01W	KF50BS01G	3,91	3,86
Monosplit	Ecosense	AS70KT01W	KF70KT01G	3,80	3,50
Monosplit	IQ-Plus	AS25MR01W	CJMR0901G/02G	4,17	4,41
Monosplit	IQ-Plus	AS35XR01W	CJXR1201G/02G	3,90	3,93
Monosplit	IQ-Plus	AS50BS01W	CJBS1801G/02G	3,91	3,86
Monosplit	Mini Apple Pro	KG25MR00W/01W AS25MR01W	KG25MR00G/01G	4,17	4,41
Monosplit	Mini Apple Pro	KG35MR00W/01W AS35XR01W	KG35MR00G/01G	3,90	3,93
Monosplit	Mini Apple Pro	KG50BS00W/01W AS50BS01W	KG50BS00G/01G	3,91	3,86
Monosplit	Mini Apple Pro	AS70KT01W	KG70BB001G	3,80	3,50
Monosplit	Hi_Comfort	CF25YR04W	CF25YR04G	3,90	3,40
Monosplit	Hi_Comfort	CF35MR04W	CF35MR04G	3,90	3,40
Monosplit	Hi_Comfort	CF50BS04W	CF50BS04G	3,91	3,86
Monosplit	Easy Smart	CA25YR05W	CA25YR05G	4,00	3,49
Monosplit	Easy Smart	CA35MR05W	CA35MR05G	3,90	3,40
Monosplit	Easy Smart	CA50XS02W	CA50XS02G	3,80	3,40
Monosplit	Wings	KB25YR05W	KB25YR05G	4,00	3,49
Monosplit	Wings	KB35MR05W	KB35MR05G	3,90	3,40
Monosplit	Wings	KB50XS02W	KB50XS02G	3,80	3,40
Monosplit	Halo	CBYR0906W	CBYR0906G	4,00	3,49
Monosplit	Halo	CBMR1206W	CBMR1206G	3,90	3,40
Monosplit	Halo	CBXS182AW	CBXS182AG	3,80	3,40

Hisense

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA					
Valori minimi di COP ed EER				COP	EER
				3,71	3,23
Tipologia	Serie	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER
Monosplit	Cassetta 60 x 60	AUW26U4RS8	ACT26UR4RCC8	4,27	4,19
Monosplit	Cassetta 60 x 60	AUW35U4RS8	ACT35UR4RCC8	4,00	4,00
Monosplit	Cassetta 60 x 60	AUW52U4RJ8	ACT52UR4RCC8	3,71	3,67
Monosplit	Cassetta 60 x 60	AUW52U4RS7	ACT52UR4RCC8	3,72	3,40
Monosplit	Cassetta Round-Flow	AUW71U4RK8	ACT71UR4RJC8	3,80	3,70
Monosplit	Cassetta Round-Flow	AUW71U4RJ7	ACT71UR4RJC8	3,72	3,40
Monosplit	Cassetta Round-Flow	AUW105U6RN8	AUC105UR4RKC8	3,85	3,80
Monosplit	Cassetta Round-Flow	AUW105U4RW8	AUC105UR4RKC8	3,90	3,85
Monosplit	Cassetta Round-Flow	AUW105U4RK7	AUC105UR4RKC8	3,72	3,23
Monosplit	Canalizzabile	AUW26U4RS8	ADT26UX4RBL8	4,31	4,41
Monosplit	Canalizzabile	AUW35U4RS8	ADT35UX4RBL8	4,00	4,02
Monosplit	Canalizzabile	AUW52U4RJ8	ADT52UX4RCL8	4,15	3,90
Monosplit	Canalizzabile	AUW52U4RS7	ADT52UX4RCL8	3,79	3,50
Monosplit	Canalizzabile	AUW71U4RK8	AUD71UX4RFM8	4,10	3,80
Monosplit	Canalizzabile	AUW71U4RJ7	AUD71UX4RFM8	3,71	3,23
Monosplit	Canalizzabile	AUW105U6RN8	AUD105UX4REH8	4,00	3,80
Monosplit	Canalizzabile	AUW105U4RW8	AUD105UX4REH8	4,00	3,70
Monosplit	Canalizzabile	AUW105U4RK7	AUD105UX4REH8	3,75	3,23
Monosplit	Canalizzabile	AUW125U6RN8	AUD125UX4REH8	3,71	3,30
Monosplit	Console	AUW26U4RS8	AKT26UR4RK8	4,00	4,13
Monosplit	Console	AUW35U4RS8	AKT35UR4RK8	3,78	3,68
Monosplit	Soffitto/pavimento	AUW71U4RJ7	AVT71UR4RB8	3,72	3,24
Monosplit	Soffitto/pavimento	AUW71U4RK8	AVT71UR4RB8	3,85	3,50
Monosplit	Soffitto/pavimento	AUW105U4RW8	AUV105UR4RC8	3,73	3,65
Multisplit	DUAL	2AMW35U4RGC	2.5	3,75	3,57
Multisplit	DUAL	2AMW35U4RGC	3.5	4,00	3,50
Multisplit	DUAL	2AMW35U4RGC	1.5+1.5	4,10	4,03
Multisplit	DUAL	2AMW35U4RGC	1.5+2.0	4,44	4,27
Multisplit	DUAL	2AMW35U4RGC	1.5+2.5	4,60	4,38
Multisplit	DUAL	2AMW35U4RGC	1.5+3.5	4,71	4,43
Multisplit	DUAL	2AMW35U4RGC	2.0+2.0	4,60	4,43
Multisplit	DUAL	2AMW35U4RGC	2.0+2.5	4,71	4,49
Multisplit	DUAL	2AMW35U4RGC	2.5+2.5	4,82	4,55
Multisplit	DUAL	2AMW42U4RGC	2,5	3,75	3,57
Multisplit	DUAL	2AMW42U4RGC	3,5	4,00	3,50
Multisplit	DUAL	2AMW42U4RGC	1.5+2.0	4,00	4,55
Multisplit	DUAL	2AMW42U4RGC	1.5+2.5	4,55	4,32
Multisplit	DUAL	2AMW42U4RGC	1.5+3.5	4,64	4,32
Multisplit	DUAL	2AMW42U4RGC	2+2	4,55	4,32
Multisplit	DUAL	2AMW42U4RGC	2.0+2.5	4,64	4,32
Multisplit	DUAL	2AMW42U4RGC	2+3.5	4,74	4,46
Multisplit	DUAL	2AMW42U4RGC	2.5+2.5	4,74	4,46
Multisplit	DUAL	2AMW42U4RGC	2.5+3.5	4,74	4,46
Multisplit	DUAL	2AMW52U4RXC	1.5+2.5	3,83	4,00

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA					
Valori minimi di COP ed EER				COP	EER
				3,71	3,23
Tipologia	Serie	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER
Multisplit	DUAL	2AMW52U4RXC	1.5+3.5	3,85	4,00
Multisplit	DUAL	2AMW52U4RXC	2+2	3,83	4,00
Multisplit	DUAL	2AMW52U4RXC	2.0+2.5	3,85	3,91
Multisplit	DUAL	2AMW52U4RXC	2+3.5	4,23	3,97
Multisplit	DUAL	2AMW52U4RXC	2.5+2.5	4,23	4,02
Multisplit	DUAL	2AMW52U4RXC	2.5+3.5	4,26	4,02
Multisplit	DUAL	2AMW52U4RXC	3.5+3.5	4,30	4,02
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	1.5+3.5	4,00	3,85
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	1.5+5	4,43	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2.5	4,00	3,46
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+3.5	4,06	3,93
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	2.5+2.5	4,00	3,85
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	2.5+3.5	4,41	4,08
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	2.5+5	4,59	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	3.5+3.5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	3.5+5	4,49	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	1.5+1.5+2	4,27	3,85
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	1.5+1.5+2.5	4,26	3,93
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	1.5+1.5+3.5	4,43	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	1.5+1.5+5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	1.5+2+2	4,39	3,93
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	1.5+2+2.5	4,43	4,08
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	1.5+2+3.5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	1.5+2+5	4,49	4,35
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	1.5+2.5+2.5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	1.5+2.5+3.5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	1.5+2.5+5	4,49	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2+2	4,38	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2+2.5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2+3.5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2+5	4,49	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2.5+2.5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2.5+3.5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+2.5+5	4,49	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+3.5+3.5	4,49	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	2+3.5+5	4,52	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	2.5+2.5+2.5	4,43	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJC	2.5+2.5+3.5	4,49	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	1.5+2.5	4,17	4,56
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	1.5+3.5	4,13	4,55
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	1.5+5	4,06	3,93
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	2+2	4,33	4,57
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	2+2.5	4,15	4,56

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA					
Valori minimi di COP ed EER				COP	EER
				3,71	3,23
Tipologia	Serie	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	2+3.5	3,99	4,07
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	2+5	4,06	4,14
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	2.5+2.5	3,94	4,23
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	2.5+3.5	4,01	4,23
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	2.5+5	4,06	4,30
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	3.5+3.5	4,04	4,37
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	3.5+5	4,09	4,40
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	1.5+1.5+1.5	4,29	4,09
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	1.5+1.5+2	3,94	4,08
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	1.5+1.5+2.5	3,96	3,99
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	1.5+1.5+3.5	3,99	3,99
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	1.5+1.5+5	4,01	4,07
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	1.5+2+2	3,94	3,93
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	1.5+2+2.5	3,99	4,07
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	1.5+2+3.5	4,04	4,17
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	1.5+2+5	4,09	4,23
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	1.5+2.5+2.5	4,04	4,30
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	1.5+2.5+3.5	4,06	4,30
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	1.5+3.5+3.5	4,09	4,38
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	2+2+2	3,96	3,93
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	2+2+2.5	4,01	4,07
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	2+2+3.5	4,06	4,17
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	2+2.5+2.5	4,04	4,30
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	2+2.5+3.5	4,09	4,30
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	2.5+2.5+2.5	4,09	4,40
Multisplit	TRIAL	3AMW52U4RJA	2.5+2.5+3.5	4,14	4,40
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	1.5+3.5	4,00	3,85
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	1.5+5	4,43	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	2.0+2.5	4,00	3,46
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	2.0+3.5	4,06	3,93
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	2.0+5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	2.5+2.5	4,00	3,85
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	2.5+3.5	4,41	4,08
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	2.5+5	4,59	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	3.5+3.5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	3.5+5	4,49	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	1.5+1.5+2	4,27	3,85
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	1.5+1.5+2.5	4,26	3,93
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	1.5+1.5+3.5	4,43	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	1.5+1.5+5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	1.5+2+2	4,39	3,93
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	1.5+2+2.5	4,43	4,08
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	1.5+2+2.5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	1.5+2+5	4,49	4,35

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA					
Valori minimi di COP ed EER				COP	EER
				3,71	3,23
Tipologia	Serie	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	1.5+2.5+2.5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	1.5+2.5+3.5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	1.5+2.5+5	4,49	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2+2	4,38	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2+2.5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2+3.5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2+5	4,49	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2.5+2.5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2.5+3.5	4,46	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+2.5+5	4,49	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+3.5+3.5	4,49	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	2+3.5+5	4,52	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	2.5+2.5+2.5	4,43	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW62U4RJC	2.5+2.5+3.5	4,49	4,29
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	1.5+5	3,95	3,92
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2.5	3,74	3,46
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+3.5	3,82	3,79
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+5	4,00	4,00
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	2.5+2.5	3,77	3,57
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	2.5+3.5	3,89	3,82
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+5	4,00	4,00
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	3.5+3.5	4,00	4,00
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	3.5+5	4,04	4,05
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	5+5	4,08	4,09
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	1.5+1.5+2.5	3,82	3,79
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	1.5+1.5+3.5	3,95	3,92
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	1.5+1.5+5	4,00	4,00
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	1.5+2+2	3,82	3,79
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	1.5+2+2.5	3,89	3,82
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	1.5+2.0+3.5	4,00	4,00
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	1.5+2.0+5	4,04	4,05
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	1.5+2.5+2.5	3,95	3,92
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	1.5+2.5+3.5	4,00	4,00
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	1.5+3.5+3.5	4,00	4,00
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	1.5+3.5+5	4,08	4,09
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2+2	3,89	3,82
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2+2.5	3,95	3,92
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2+3.5	4,00	4,00
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2+5	4,04	4,05
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2.5+2.5	4,00	4,00
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2.5+3.5	4,00	4,00
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+2.5+5	4,04	4,05
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+3.5+3.5	4,04	4,05
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	2+3.5+5	4,08	4,09

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA					
Valori minimi di COP ed EER				COP	EER
				3,71	3,23
Tipologia	Serie	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	2.5+2.5+2.5	4,00	4,00
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	2.5+2.5+3.5	4,04	4,05
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	2.5+2.5+5	4,08	4,09
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	2.5+3.5+3.5	4,04	4,05
Multisplit	TRIAL	3AMW72U4RJC	3.5+3.5+3.5	4,08	4,09
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+5	3,79	3,33
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+5	4,10	3,54
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+5	4,05	3,52
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	3.5+5	4,27	3,33
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	5+5	4,09	3,48
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+1.5+5	3,83	3,56
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+2.0+5	3,85	3,56
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+2.5+2.5	3,83	3,33
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+2.5+3.5	3,79	3,47
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+2.5+5	3,86	3,64
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+3.5+5	3,90	3,64
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+5+5	4,00	3,72
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2	4,11	3,32
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2.5	4,14	3,43
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+3.5	3,81	3,47
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+5	4,00	3,56
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2.5+2.5	3,91	3,32
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2.5+3.5	4,00	3,64
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2.5+5	4,05	3,72
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+3.5+3.5	4,04	3,64
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+3.5+5	4,09	3,72
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+2.5+2.5	4,04	3,73
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+2.5+3.5	4,04	3,73
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+2.5+5	4,09	3,81
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+3.5+3.5	4,05	3,73
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+3.5+5	4,09	3,81
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	3.5+3.5+3.5	4,07	3,73
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+1.5+1.5+2	3,89	3,42
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+1.5+2+2	3,89	3,59
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+1.5+2+2.5	4,14	3,65
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+1.5+2+3.5	4,11	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+1.5+2+5	4,19	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+1.5+2.5+2.5	4,09	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+1.5+2.5+3.5	4,09	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+1.5+2.5+5	4,21	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+1.5+3.5+3.5	4,11	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+1.5+3.5+5	4,23	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+2+2+2	4,09	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+2+2+2.5	4,09	3,76

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA					
Valori minimi di COP ed EER				COP	EER
				3,71	3,23
Tipologia	Serie	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+2+2+3.5	4,09	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+2+2+5	4,19	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+2+2.5+2.5	4,11	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+2+2.5+3.5	4,13	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+2+2.5+5	4,19	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+2.5+2.5+2.5	4,13	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+2.5+2.5+3.5	4,15	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	1.5+2.5+3.5+3.5	4,17	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2+2.5	4,19	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2+3.5	4,21	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2+3.5	4,23	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2+5	4,25	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2.5+2.5	4,21	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+2.5+3.5	4,23	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2+3.5+3.5	4,25	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2.5+2.5+2.5	4,23	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2+2.5+2.5+3.5	4,25	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+2.5+3.5+3.5	4,25	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+2.5+2.5+2.5	4,23	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW81U4RJC	2.5+2.5+2.5+3.5	4,25	3,76
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+5	3,74	3,62
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	3.5+5	3,85	3,68
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+2.5	3,89	3,43
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+5+5	3,97	3,24
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+5	3,89	3,23
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+3.5	3,78	3,37
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+5+5	3,94	3,23
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	3.5+3.5+3.5	3,94	3,25
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	3.5+3.5+5	3,91	3,23
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	3.5+5+5	3,90	3,33
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+2+2	4,08	3,43
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+2+2.5	4,06	3,42
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+2+5	4,10	3,24
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+2.5+2.5	4,14	3,24
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+2.5+3.5	4,14	3,25
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+2.5+5	3,91	3,23
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+3.5+3.5	4,00	3,25
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+3.5+5	3,91	3,25
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2+5+5	3,90	3,28
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2.5+2.5+3.5	4,00	3,23
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2.5+2.5+5	3,91	3,25
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2.5+3.5+3.5	3,93	3,24
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2.5+3.5+5	3,91	3,25
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+2.5+5+5	3,90	3,28

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA					
Valori minimi di COP ed EER				COP	EER
				3,71	3,23
Tipologia	Serie	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+3.5+3.5+3.5	3,93	3,23
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2+3.5+3.5+5	3,91	3,25
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+2.5+2.5	3,93	3,23
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+2.5+3.5	3,93	3,23
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+2.5+5	3,91	3,25
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+3.5+3.5	3,93	3,23
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+3.5+5	3,91	3,25
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+2.5+5+5	3,90	3,28
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+3.5+3.5+3.5	3,93	3,23
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	2.5+3.5+3.5+5	3,91	3,25
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	3.5+3.5+3.5+3.5	3,93	3,23
Multisplit	QUADRI	4AMW105U4RAA	3.5+3.5+3.5+5	3,91	3,25
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+5	4,38	3,75
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+7	5,21	4,58
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2.5+5	4,58	4,00
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2.5+7	5,42	4,83
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+3.5+5	5,00	4,38
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+3.5+7	5,63	5,21
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+5+5	5,63	5,00
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+5+7	5,63	5,21
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+5	4,79	4,33
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+7	5,40	4,88
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+3.5	4,40	3,84
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+5	5,00	4,52
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+7	5,40	5,00
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+5+5	5,40	5,00
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+5+7	5,40	5,00
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+3.5	4,80	4,20
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+5	4,52	4,80
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+7	5,07	5,00
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+5+5	5,04	5,00
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+5+7	5,41	5,00
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	5+5+5	4,82	5,00
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2+2	4,00	4,00
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2+2.5	4,04	4,05
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2+3.5	4,34	4,32
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2+5	5,00	4,78
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2+7	5,00	5,21
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2.5+2.5	5,45	4,09
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2.5+3.5	5,45	4,35
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2.5+5	5,63	5,21
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+2.5+7	5,40	5,21
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+3.5+3.5	5,42	4,78
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+3.5+5	5,40	4,79

Hisense

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA					
Valori minimi di COP ed EER				COP	EER
				3,71	3,23
Tipologia	Serie	Unità Esterna	Unità Interna	COP	EER
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+3.5+7	5,19	4,63
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+5+5	5,00	4,63
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2+5+7	4,91	4,63
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2.5+2.5+2.5	4,79	3,52
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2.5+2.5+3.5	5,00	3,89
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2.5+2.5+5	5,19	4,44
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+2.5+2.5+7	5,00	4,63
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+3.5+3.5+3.5	5,21	4,63
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+3.5+3.5+5	5,19	4,63
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2+3.5+3.5+7	5,00	4,63
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+2.5	4,21	3,85
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+3.5	4,48	4,11
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+5	4,50	4,46
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+7	4,19	4,46
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+3.5+3.5	4,58	4,29
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+3.5+5	4,58	4,46
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+3.5+7	4,58	4,46
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+5+5	4,66	4,46
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+5+7	4,66	4,46
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+3.5+3.5	4,58	4,46
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+3.5+5	4,58	4,46
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+3.5+3.5+7	4,58	4,46
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+3.5+3.5	4,58	4,46
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	3.5+3.5+3.5+5	4,58	4,46
Multisplit	PENTA	5AMW125U4RTA	2.5+2.5+2.5+2.5+2.5	3,75	3,46