

Cellatica, 31 maggio 2021

**OGGETTO: DICHIARAZIONE PER DETRAZIONE FISCALE 65%-110%  
UNITA' IN POMPA DI CALORE ARIA / ARIA**

La società **Olimpia Splendid S.p.A.** con sede in Cellatica (BS) – Via Industriale 1/3

**DICHIARA**

che le unità in pompa di calore riportate nella tabella sottostante soddisfano i requisiti tecnici richiesti dall'allegato F del DM 06 agosto 2020 ("Decreto requisiti minimi") riportante i requisiti minimi di efficienza energetica per avere accesso alla detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

Tutte le prestazioni riportate sono rilevate in conformità alla Norma UNI EN 14511

Limiti normativa per pompe di calore aria/Aria	COP		EER	
	on/off	≥ 3,9	on/off	≥ 3,4
	inverter	≥ 3,71	inverter	≥ 3,23

MONOSPLIT INVERTER					
MODELLO	COD. UNITÀ ESTERNA	COD. UNITÀ INTERNA	COMBINAZIONE	COP	EER
NEXYA S4 E INVERTER C	OS-KENEH09EI	OS-SENEH09EI	09 WALL NEXYA	4,00	3,60
	OS-KENEH12EI	OS-SENEH12EI	12 WALL NEXYA	3,72	3,28
NEXYA S4 E INVERTER	OS-CENEH18EI	OS-SENEH18EI	18 WALL NEXYA	3,76	3,43
PHENIX E INVERTER	OS-CEPHH09EI	OS-SEPHH09EI	09 WALL PHENIX	4,50	4,20
	OS-CEPHH12EI	OS-SEPHH12EI	12 WALL PHENIX	3,90	3,50
ARYAL S1 E INVERTER C	OS-KEAPH10EI	OS-SEAPH10EI	10 WALL ARYAL	4,00	3,60
	OS-KEAPH12EI	OS-SEAPH12EI	12 WALL ARYAL	3,72	3,28
ARYAL S1 E INVERTER	OS-CEAPH18EI	OS-SEAPH18EI	18 WALL ARYAL	3,8	3,5
COMMERCIAL INVERTER					
MODELLO	COD. UNITÀ ESTERNA	COD. UNITÀ INTERNA	COMBINAZIONE	COP	EER
NEXYA S4 E COMMERCIAL	OS-CECIH18EI	OS-K/SECIH18EI	18 CASSETTE COMPACT NEXYA	3,71	3,23
		OS-SEDIH18EI	18 DUCT NEXYA	3,71	3,23
		OS-SEFIH18EI	18 CEILING NEXYA	3,71	3,23



**OLIMPIA  
SPLENDID SpA**  
Un Amministratore

MULTISPLIT DUAL INVERTER					
MODELLO	COD. UNITÀ ESTERNA	COD. UNITÀ INTERNA	COMBINAZIONE	COP	EER
NEXYA S4 E DUAL INVERTER 14	OS-CEMYH14EI	OS-SENEH--EI	09 + 09 WALL NEXYA	3,71	3,23
		OS-SECYH--EI	09 + 09 WALL ALYAS	3,71	3,23
		OS-SEDDH--EI	09 + 09 DUCT NEXYA	4,01	3,30
		OS-SECIH--EI	09 + 09 CASSETTE NEXYA	3,80	3,23
		OS-SENEH--EI	09 + 12 WALL NEXYA	3,71	3,23
		OS-SECYH--EI	09 + 12 WALL ALYAS	3,71	3,23
		OS-SEDDH--EI	09 + 12 DUCT NEXYA	4,02	3,30
ARYAL S1 E DUAL INVERTER 14	OS-CEAIH14EI	OS-SECYH--EI	09 + 09 WALL ALYAS	3,71	3,23
		OS-SECYH--EI	09 + 12 WALL ALYAS	3,71	3,23
NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	OS-CEMYH18EI	OS-SENEH--EI	09 + 09 WALL NEXYA	4,01	3,24
		OS-SECYH--EI	09 + 09 WALL ALYAS	3,71	3,24
		OS-SEDDH--EI	09 + 09 DUCT NEXYA	4,12	3,24
		OS-SECIH--EI	09 + 09 CASSETTE NEXYA	3,71	3,24
		OS-SENEH--EI	09 + 12 WALL NEXYA	4,01	3,24
		OS-SECYH--EI	09 + 12 WALL ALYAS	3,71	3,24
		OS-SEDDH--EI	09 + 12 DUCT NEXYA	4,12	3,24
		OS-SECIH--EI	09 + 12 CASSETTE NEXYA	3,71	3,24
		OS-SEDDH09EI + OS-SEDIH18EI	09 + 18 DUCT NEXYA	4,13	3,25
		OS-SECIH--EI	09 + 18 CASSETTE NEXYA	3,71	3,25
		OS-SENEH--EI	12 + 12 WALL NEXYA	4,01	3,24
		OS-SECYH--EI	12 + 12 WALL ALYAS	3,71	3,24
		OS-SEDDH--EI	12 + 12 DUCT NEXYA	4,12	3,24
		OS-SECIH--EI	12 + 12 CASSETTE NEXYA	3,71	3,24
ARYAL S1 E DUAL INVERTER 18	OS-CEAIH18EI	OS-SECYH--EI	09 + 09 WALL ALYAS	3,71	3,24
		OS-SECYH--EI	09 + 12 WALL ALYAS	3,71	3,24
		OS-SECYH--EI	12 + 12 WALL ALYAS	3,71	3,24
MULTISPLIT TRIAL INVERTER					
MODELLO	COD. UNITÀ ESTERNA	COD. UNITÀ INTERNA	COMBINAZIONE	COP	EER
NEXYA S4 E TRIAL INVERTER 21	OS-CEMYH21EI	OS-SENEH--EI	09 + 09 + 09 WALL NEXYA	3,71	3,24
		OS-SECYH--EI	09 + 09 + 09 WALL ALYAS	3,73	3,24
		OS-SEDDH--EI	09 + 09 + 09 DUCT NEXYA	4,00	4,01
		OS-SECIH--EI	09 + 09 + 09 CASSETTE NEXYA	3,73	3,51
		OS-SENEH--EI	09 + 09 + 12 WALL NEXYA	3,72	3,24
		OS-SECYH--EI	09 + 09 + 12 WALL ALYAS	3,73	3,24
		OS-SEDDH--EI	09 + 09 + 12 DUCT NEXYA	4,02	3,98
ARYAL S1 E TRIAL INVERTER 21	OS-CEAIH21EI	OS-SECYH--EI	09 + 09 + 09 WALL ALYAS	3,73	3,24
		OS-SECYH--EI	09 + 09 + 12 WALL ALYAS	3,73	3,24
MULTISPLIT QUADRI INVERTER					
MODELLO	COD. UNITÀ ESTERNA	COD. UNITÀ INTERNA	COMBINAZIONE	COP	EER
NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	OS-CEMYH28EI	OS-SENEH--EI	09 + 09 + 09 + 09 WALL NEXYA	4,01	3,24
		OS-SECYH--EI	09 + 09 + 09 + 09 WALL ALYAS	3,72	3,24
		OS-SEDDH--EI	09 + 09 + 09 + 09 DUCT NEXYA	3,71	3,61
		OS-SECIH--EI	09 + 09 + 09 + 09 CASSETTE NEXYA	3,71	3,51
		OS-SENEH--EI	09 + 09 + 09 + 12 WALL NEXYA	4,01	3,25
		OS-SECYH--EI	09 + 09 + 09 + 12 WALL ALYAS	3,72	3,25
		OS-SEDDH--EI	09 + 09 + 09 + 12 DUCT NEXYA	3,72	3,63
		OS-SECIH--EI	09 + 09 + 09 + 12 CASSETTE NEXYA	3,71	3,51



MULTISPLIT PENTA INVERTER					
MODELLO	COD. UNITÀ ESTERNA	COD. UNITÀ INTERNA	COMBINAZIONE	COP	EER
NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	OS-SECYH--EI	09 + 09 + 09 + 09 + 09 WALL ALYAS	3,73	3,24
		OS-SECYH--EI	09 + 09 + 09 + 09 + 12 WALL ALYAS	3,73	3,24
		OS-SECYH--EI	09 + 09 + 09 + 12 + 12 WALL ALYAS	3,79	3,23
		OS-SECYH--EI	09 + 09 + 12 + 12 + 12 WALL ALYAS	3,79	3,23
		OS-SECYH--EI	09 + 12 + 12 + 12 + 12 WALL ALYAS	3,83	3,23

REV02 - 31/05/2021



**OLIMPIA  
SPLENDID SpA**  
Un Amministratore