

Legnago, 20 ottobre 2021

## **CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE di CLASSE A - DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE**

Si dichiara che gli apparecchi di seguito elencati soddisfano i requisiti essenziali del Regolamento Apparecchi a Gas EU/2016/426, della Direttiva Rendimenti 92/42/CEE e della norma UNI EN 15502.

Detti apparecchi sono generatori di calore a condensazione, avendo un rendimento termico utile  $\geq 93 + 2 \log P_n$  (dove  $\log P_n$  è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW), al 100% della potenza termica utile nominale (rif. D.M. 6 Agosto 2020).

Si dichiara altresì che gli apparecchi sono accreditati di un rendimento stagionale  $\eta_s$  (EtaS) che ne identifica l'appartenenza alla **classe A** di efficienza energetica, secondo Regolamento (UE) n. 811/2013 (18 Febbraio 2013).

### **MODELLI GIA' DOTATI DI UN REGOLATORE CLIMATICO EVOLUTO DI CLASSE V FORNITO DI SERIE**

Rif. D.M.6 Agosto 2020 art. 2. C.1 lett. E) punto ii

**Exclusive X 25C**

**Exclusive X 25R**

**Exclusive X 30C**

**Exclusive X 35C**

**Exclusive X 35R**

**Meteo Green E 25-30 C.S.I. / 25-30 C.S.I. Box / 30**

**R.S.I. / 30 R.S.I. Box (\*)**

**Meteo Green HE 35 C.S.I. AG / 35 C.S.I. AG Box / 35**

**R.S.I. (\*)**

**Mynute Rain Green E 25 C.S.I. Box (\*) (A)**

**MySmart 28 C.S.I. (\*)**

**Exclusive 25-25C10-30-35 C / 25-35 R (\*\*)**

**Tower Green HE R.S.I. / B.S.I. / S B.S.I. (\*\*)**

**Tower Green HE Hybrid B.S.I. / S B.S.I. (\*\*)**

(\*) apparecchio già fornito dalla fabbrica di quadro comandi/regolatore climatico evoluto di classe V.

(\*\*) apparecchio con quadro comandi remotabile, attraverso kit accessorio, funzionante come regolatore climatico evoluto di classe V.

(A) nome commerciale corrispondente al modello Rain Green E 25 C.S.I. Box

I sopracitati apparecchi rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione:

- Ecobonus 65% di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. secondo D.M. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. E) punto ii
- Ecobonus 110% di cui Legge 17 luglio 2020 nr. 77, secondo D.M. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. E) punto ii
- Bonus casa 50% (ristrutturazione Edilizia) secondo DPR22 dicembre 1986 n. 917 art. 16-bis e smi

**RIELLO S.p.A.**  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR);  
Tel. +39 0442 630111

Società con Socio Unico soggetta alla direzione  
e coordinamento di Riello Group S.p.A.  
Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239  
C.F. e P.IVA 02641790239



## **CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE di CLASSE A - DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE**

Si dichiara che gli apparecchi di seguito elencati soddisfano i requisiti essenziali del Regolamento Apparecchi a Gas EU/2016/426, della Direttiva Rendimenti 92/42/CEE e della norma UNI EN 15502.

Detti apparecchi sono generatori di calore a condensazione, avendo un rendimento termico utile  $\geq 93 + 2 \log P_n$  (dove  $\log P_n$  è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW), al 100% della potenza termica utile nominale (rif. D.M. 6 agosto 2020).

Si dichiara altresì che gli apparecchi sono accreditati di un rendimento stagionale  $\eta_s$  (EtaS) che ne identifica l'appartenenza alla **classe A** di efficienza energetica, secondo Regolamento (UE) n. 811/2013 (18 Febbraio 2013).

## **MODELLI PRIVI DI UN REGOLATORE CLIMATICO EVOLUTO DI CLASSE V DI SERIE**

Rif. D.M.6 Agosto 2020 art. 2. C.1 lett. E) punto i e punto ii

**Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.**  
**Exclusive Green E 25-30-35 C.S.I. / 25-35 R.S.I.**  
**Mynute Boiler Green 25-35 B.S.I. E**  
**Mynute Green E 25-30 C.S.I. / 30 R.S.I.**  
**Mynute E 25-32 C**  
**Mynute Rain Green E 25-30 C.S.I. / 25 R.S.I. (B)**  
**Mynute X 25-30-35 C p / 20-30 R p**  
**Ciao Green 25-29 C.S.I. / 25 R.S.I.**  
**Quadra Green 25-30 C.S.I.**

(B) nomi commerciali corrispondenti ai modelli Rain Green E 25-30 C.S.I. / 25 R.S.I.

I sopracitati apparecchi rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazioni:

- Ecobonus 50% di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. secondo D.M. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. E) punto i
- Ecobonus 110% di cui Legge 17 luglio 2020 nr. 77, secondo D.M. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. E) punto ii
- Bonus casa 50% (ristrutturazione Edilizia) secondo DPR22 dicembre 1986 n. 917 art. 16-bis e smi.

Se abbinati ai seguenti **dispositivi di termoregolazione evoluti**, appartenenti alla classe V o superiore, previsti come accessori, ed eventuali schede elettroniche di interfaccia:

**BESMART** (disponibile anche in versione WiFi, classe VI)  
**ALPHA 7D wireless**

rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione

- Ecobonus 65% di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. secondo D.M. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. E) punto ii

**RIELLO S.p.A.**  
Sede legale e amministrativa  
Via Ing. Pilade Riello, 7  
37045 Legnago (VR);  
Tel. +39 0442 630111

Società con Socio Unico soggetta alla direzione  
e coordinamento di Riello Group S.p.A.  
Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.  
Reg. delle Imp. di Verona N. 02641790239  
C.F. e P.IVA 02641790239



- Ecobonus 110% di cui Legge 17 luglio 2020 nr. 77, secondo D.M. 6 agosto 2020 art. 2 C.1 lett. E) punto iii
- Bonus casa 50% (ristrutturazione Edilizia) secondo DPR22 dicembre 1986 n. 917 art. 16-bis e s.m.i.

## **CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE di CLASSE B - DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE**

Si dichiara che gli apparecchi di seguito elencati soddisfano i requisiti essenziali del Regolamento Apparecchi a Gas EU/2016/426, della Direttiva Rendimenti 92/42/CEE e della norma UNI EN 15502.

Si dichiara altresì che gli apparecchi sono accreditati di un rendimento stagionale  $\eta_s$  (EtaS) che ne identifica l'appartenenza alla **classe B** di efficienza energetica, secondo Regolamento (UE) n. 811/2013 (18 Febbraio 2013).

**Ciao AT 25-29 C.S.I. ~~Low NOx~~**  
**Ciao AT 25C**

I sopracitati apparecchi rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione:

- Bonus casa 50% (ristrutturazione Edilizia) secondo DPR 22 dicembre 1986 n. 917 art. 16-bis e s.m.i.

**Riello S.p.A.**

**ENGINEERING DIRECTOR**

**Filippo Maltempi**

---